



LEGENDA

- Zwód pionowy H=2,0m podłączyć do istn. instalacji odgromowej.
- SB wyłącznik serwisowy centrali-dostawa producenta
- 400V zasilanie odbiornika 400V

Dodatkowa ochrona od porażeń - samoczynne wyłączenie.
Wyłączniki różnicowoprądowe
Układ sieci TN-S

SCHEMAT:



INWESTOR:
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

ADRES:
ul. Nowe Ogrody 1-6,
80-303 Gdańsk

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z
POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI KLINIKI CHIRURGII I UROLOGII DZIECI I M ŁÓDZIEŻY GDAŃSKIEGO
UNIwersytetu Medycznego w Szpitalu Im. M. Kopernika w Gdańsku

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
INŻ. MAREK URBAŃSKI	57/77/Pw		
OPRACOWANIE:			
SPRAWDZIŁ:			
INŻ. JERZY SOBKOWIAK	219/79/Pw		
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
INSTALACJE ELEKTR. SILNOPRĄDOWE	PROJEKT WYKONAWCZY	KWIECIEŃ 2017	1:100

TYTUŁ RYSUNKU:
**INSTALACJA ELEKTRYCZNA
RZUT DACHU**

NR RYSUNKU:
IE-03

A.DO XXI
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Trybunalska 38, 60-325
Poznań
tel. 061 862 1234, fax: 061 862 1083