


## LEGENDA

- nawiewnik
- wywiewnik
- kanał nawiewny
- kanał wyciągowy
- kanał wywiewny izolowany wełną mineralną na gr 30mm
- kanał nawiewny izolowany wełną mineralną na gr 30mm

*UWAGA !*

1. Niewykorzystane kanały wentylacji grawitacyjnej należy zaślepić
2. Kanały wentylacji grawitacyjnej do których nastąpi wpięcie wentylacji należy uszczelnić za pomocą ALU-FOL

| | |
|---|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | INSTAL-SANIT<br>ul. NOWE OGRODY 37B/18<br>80-803 Gdańsk |
| PROJEKT: | PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI KLINIKI CHIRURGII I UROLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDAŃSKU |
| INWESTOR: | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.<br>80-803 GDAŃSK, UL. NOWE OGRODY 1-6 |
| RYSUNEK: | Instalacja wentylacji mechanicznej |
| BRANŻA: | Sanitarna |
| PROJEKTOWAŁ: | mgr inż. Rafał Malinowski POM/0244/PWOS/12 |
| SPRAWDZAŁ: | mgr inż. Tomasz Makarski POM/0243/PWOS/12 |
| OPRACOWAŁA: | mgr inż. Agata Mikołajczyk |
| DATA: kwiecień 2017 | STADIUM: PW / SKALA: 1:100 / NR RYS. 1 |