



Sytuacja

1-1




2-2, 1:10



Ceownik C180

Wykonać 2szt.



STAL: S235JR
ŚRUBY: kl. 5.8 wg
Śruby wg PN-85/M-82101
Nakrętki wg PN-75/M-82144
Podkładki wg PN-78/M-82005

ZABEZP.: Powłoka malarska, środowisko C1
PODLEWKI: Zaprawy montażowe bezskurczowe

UWAGI:

1. Wymiary w cm, chyba, że podano inaczej
2. Wymiary weryfikować po odkrywcę
3. Obowiązują zapisy opisu technicznego
4. Realizować w koordynacji z pozostałymi branżami
6. Nie dopuszcza się wykuwania bruzd bez uprzedniego nacięcia szlifarką.
7. Belki stalowe należy zabezpieczyć przeciwpożarowo do klasy R120.

Wykonanie nadproża metodą Dźwigara Peiner'a:

Kolejność robót:

- 1* Wykuć bruzdę po jednej stronie ściany nacinając wstępnie mur szlifarką kątową.
- 2* Nawiercić 3 otwory $\varnothing 40\text{mm}$ na wylot ściany. Rozmieszczenie jak dla otworów w ceowniku.
- 3* Osadzić w bruzdzie profil C180. Na murze za pomocą zaprawy montażowej o wysokiej wytrzymałości.
- 4* Wykuć bruzdę po przeciwnej stronie ściany nacinając wstępnie mur szlifarką kątową.
- 5* osadzić tuleje dystansowe R038x2.
- 6* osadzić drugi profil C180 za pomocą zaprawy montażowej, następnie skręcić profile.
- 7* wykonać poduszki betonowe 5x20cm na oparcie profili. Dotyczy muru w złym stanie technicznym.
- 8* wyburzyć istn. ścianę pod planowany otwór drzwiowy. Brzegi otworu naciąć szlifarką kątową przed kuciem. Pozostawić min. 20cm oparcia dla profili C180.
- 9* Nadproże obudować płytami cem.-włóknowymi.

SCHEMAT:					
INWESTOR:				ADRES:	
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.				ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE BUD. NR 6 NA GABINET ZABIEGOWY TERAPII LASEROWEJ WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI KLINIKI CHIRURGII I UROLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZPITALU IM. M. KOPERNIKA W GDAŃSKU					
PROJEKTOWAŁ:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:	
mgr inż. Jakub Besczyński		POM/0124/POOK/11			
SPRAWDZAJĄCY:					
mgr inż. Kamil Trzciński		POM/0149/PWOK/15			
BRANŻA:		STADIUM:		DATA:	
KONSTRUKCJA		PROJEKT BUDOWLANY		LUTY 2017	
				SKALA:	
				1:50	
TYTUŁ RYSUNKU:				NR RYSUNKU:	
PODCIĄG PD-1				KW-01	

A.DO XXI

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
tel. 061 862 1234, fax: 061 862 1083