

Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem wielożyłowym  
YDYżo 1,5 mm<sup>2</sup> p/t. Instalację gniazd wtyczkowych wykonać przewodem  
YDYżo 3x2,5 mm<sup>2</sup> p/t. Stosować osprzęt IP20.  
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposażone w moduł z adresacją do  
współpracy z centralną baterią, zasilanie przewodem HDGs 3x1,5 mm<sup>2</sup>.  
Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych uzgodnić z planem ewakuacji.

