## SCHEMAT INSTALACJI PRZYWOŁAWCZEJ




Wezwanie wszystkim pielęgnym
Kasowanie sygnalizacji pożaru
Lampka z buczkiem nad drzwiami
Przewody nieoznaczone – 0,5m
Montaż w puszkach 60m, z wkrętami
Repozytory w zestawie z kasowaniem
Żwirnik w kasowniku rozłączyć
Zworki w FAP... ustawić w pozycji "P"
Nie zamieniać L1 z L2

## SCHEMAT INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU




LEGENDA:

- czytnik zbliżeniowy
- ATS 1250 — kontroler dostępu ATS 1250
- rygiel rewersyjny
- przycisk wyjścia ewakuacyjnego
- przycisk wyjścia
- kontaktron systemu KD
- ZAS — zasilacz z zestawu ATS
- SAP, DDM — moduł SAP – ujęty w projekcie SSP
- Styk domofonowy elektrozaczepu
- przewód UTP kat 5e 4x2x0,5
- okablowanie systemu KD
- zasilanie 230V
- okablowanie systemu domofonowego

## SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ




Legenda:

- VM2 — Videomonitor nr 2
- PD1 — Panel domofonowy nr 1
- 12/~230V — Zasilacz sieciowy
- Elektrozaczep
- Kabel UTP 4x2x0.5
- Kabel OMY 2x0.5

## SCHEMAT INSTALACJI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO






Panel wentylacyjny dachowy
Panel światłowodowy LC Duplex
Panel rozdzielczy P1 24xRJ45
Panel rozdzielczy P2 24xRJ45
Prowadnica kabli
Panel rozdzielczy P3 24xRJ45
Przełącznik komputerowy Cisco serii SG300–52 MAX PoE
Panel telefoniczny 50xRJ45 kat.3
Rejestrator CCTV



Listwa zasilająca montaż na tylnej szynie

## PRZYKŁADY MONTAŻU GNIAZD OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO