

LEGENDA:

- 02 TLEN MEDYCZNY
- AIR SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE Sbor
- VAC PRÓŻNIA MEDYCZNA

GM..

INSTALUJĄCY PŁON GAZÓW MEDYCZNYCH

- Uwagi:
1. Odcinki pionowe rurociągów prowadzić w osi montowanych urządzeń w brzoździe podłynkowej.
 2. Skrzynki zworowe SZKG montować na wys. 1,5 m od posadzki (króweż dółu)
 3. Schemie tablice poboru gazów medycznych montować na wys 1,6m (króweż górno)
 4. Poniżej nadożkowe zgodnie z projektem technologii

