

Uwaga:

1. Pomieszczenia 2.3 - 2.52 dot. wykonawstwa etapu I.
2. Pomieszczenia 2.54 - 2.90 dot. wykonawstwa etapu II.

Lp.	Typ	Opis	Ilość	J.m.
1	UTC ATS2118E (lub równoważny)	Centrala alarmowa 8 linii (maks.64), 4 obszary, zasilacz 3A, pamięć 1Mb	1	szt.
2	UTC ATS1251 (lub równoważny)	Moduł kontroli dostępu dla 4 drzw (bez wejść Wieganda), 8 linii, obudowa z zasilaczem 12V typu L (ATS1642)	1	szt.
3	UTC ATS-IP-KIT (lub równoważny)	Zestaw interfejsów ATS1801 i ATS1809 do komunikacji TCP/IP central ATS Master	1	szt.
4	UTC ATS1202 (lub równoważny)	Moduł 8 wejść do ekspandera i centrali - PCB	2	szt.
5	UTC ATS1111 (lub równoważny)	Manipulator LCD 2*16 znaków/16 LED obszarów serii ATS	1	szt.
6	UTC ATS1190 (lub równoważny)	Czytnik kart zbliżeniowych Hi-tag2	19	szt.
7	UTC BS127N (lub równoważny)	Akumulator 13,8V, 7,2Ah	1	szt.
8	UTC BS131N (lub równoważny)	Akumulator 13,8V, 18Ah	4	szt.
9	UTC ATS1476 (lub równoważny)	Karty dualne zbliżeniowe/magnetyczne Hi-Tag2 (z niezapisanym paskiem magnetycznym) - opakowanie 10 sztuk		szt.
10	2N Helios IP Vario (lub równoważny)	domofon 3x2 przycisków & klawiatura zasilanie PoE	1	szt.
11	2N Indoor Touch (lub równoważny)	Stacja odbiorcza domofonu, nabiurkowa	2	szt.
12	Pulsar AWZ300 ZBP-13,8V/3A (lub równoważny)	Zasilacz buforowy 3A/13,8CDV w obudowie	3	szt.
13	UTC ACL800DIN-PB (lub równoważny)	Przycisk wyjścia p/t	3	szt.
14	FA105-OP (lub równoważny)	Przycisk ewakuacyjny, dwustykowy z przezroczystą osłonką	3	szt.
15	Bira ELP-005 (lub równoważny)	Elektrozaczep ppoż. 8-14V DC/450mA	16	szt.
16	Bira MG300.300SL (lub równoważny)	Zwora elektromagnetyczna z kontrolą zamknięcia (LED) 12/24V DC 300 kg	3	szt.
17	Satel B-1T (lub równoważny)	Czujka magnetyczna / kontaktron boczny z zaciskami	19	szt.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt	Przebudowa oddziału chorób ww. w szpitalu im. Wojciecha w Gdańsku Gdańsk ul. Jana Pawła II 50, Działka nr 62, budynek kategorii 31	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
		Projektował	Inż. T.Pobłocki	07.2016	182/Gd/99	
Inwestor	COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.w Gdańsku 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6	Opracował				
		Sprawdził	mgr inż. A. Gwiżdała	07.2016	63/Gd/2002	

Podziałka	-	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
Format	-	Tytuł rys.	Schemat blokowy systemu KD i domofonów.

Nr proj.
Nr rys. EL1-005

900 x 297