

Szacht 1

Szacht 2

Szacht 3

TP2/1				
tabela danych niezamieniana				
P1 [kW]	31,66			
K1 [H]	0,5			
Ps [kW]	15,8			
Is [A]	26,9			
kabel zasil.	N2XH-5x16			
ozn. kabla	RNN-438-12-720			

TR2/1				
tabela danych niezamieniana				
P1 [kW]	11,42			
K1 [H]	0,7			
Ps [kW]	8,0			
Is [A]	13,6			
kabel zasil.	N2XH-5x10			
ozn. kabla	RNN-435-12-720			

TUPS2/1				
tabela danych UPS				
P1 [kW]	3,4			
K1 [H]	0,7			
Ps [kW]	2,4			
Is [A]	4,0			
kabel zasil.	N2XH-5x16			
ozn. kabla	R0PS-12-71PS1			

TP2/2				
tabela danych niezamieniana				
P1 [kW]	69,45			
K1 [H]	0,5			
Ps [kW]	34,7			
Is [A]	99,0			
kabel zasil.	N2XH-5x16			
ozn. kabla	RNN-438-12-720			

TR2/2				
tabela danych niezamieniana				
P1 [kW]	11,49			
K1 [H]	0,7			
Ps [kW]	8,0			
Is [A]	13,7			
kabel zasil.	N2XH-5x10			
ozn. kabla	RNN-435-12-720			

TUPS2/2				
tabela danych UPS				
P1 [kW]	18,5			
K1 [H]	0,7			
Ps [kW]	13,0			
Is [A]	22,0			
kabel zasil.	N2XH-5x16			
ozn. kabla	R0PS-12-71PS2			


TP2/3				
tabela danych niezamieniana				
P1 [kW]	28,43			
K1 [H]	0,5			
Ps [kW]	22,7			
Is [A]	38,6			
kabel zasil.	N2XH-5x16			
ozn. kabla	RNN-438-12-720			

TR2/3				
tabela danych niezamieniana				
P1 [kW]	10,22			
K1 [H]	0,7			
Ps [kW]	7,2			
Is [A]	12,1			
kabel zasil.	N2XH-5x16			
ozn. kabla	RNN-438-12-720			

TUPS2/3				
tabela danych UPS				
P1 [kW]	1,2			
K1 [H]	0,7			
Ps [kW]	0,8			
Is [A]	1,4			
kabel zasil.	N2XH-5x16			
ozn. kabla	R0PS-12-71PS3			

poziom +2

poziom -1



część projektowana  
część istniejąca

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S														
<b>WAW</b> BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK														
Objekt	Przebudowa oddziału chirurgii wewn. w szpitalu sk. Wojciecha w Gdańsku Gdańsk ul. Jana Pawła II 50, Działka nr 82, budynek kategorii XI													
FUNKCJA	NAZWIŚKO	DATA	NR UPRAWNIENI	PODPIS	Podziałka	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych							
Projektował	Inż. T. Pobłocki	07.2016	182/Gd199		1:100									
Inwestor COPERNICUS Podmiotu Lecznicyzcy sp. z o.o. w Gdańsku 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6														
Opracował	mgr inż. A. Gwizdała	07.2016	63/Gd/2002		-	Format	Tytuł rys.	Schemat blokowy zasilania.						
														Nr rys.
														EL1-001