


UWAGA:  
Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac do zapoznania się ze stanem faktycznym istniejących instalacji. Dokonać niezbędnych odkrywek w celu zlokalizowania istniejących instalacji. W przypadku odkrycia istniejących instalacji ukrytych w ścianach i posadzce należy dopasować instalację do nowopojakowanej instalacji. Istniejące węzły w ścianach na których będą zlokalizowane grzejniki należy zlikwidować zgodnie z projektem architektonicznym.

OPIS POMIESZCZENIA	+16 °C Q <sub>wym.</sub> 37,76 W
GRZEJNIK HIGIENICZNY ZAWOROWY ZASILANY OD DOŁU	
-GŁOŃNICA TERMOSTATYCZNA RAN 5115	
-ZESTAW PRZYLĄCZENIOWY COMO BLOC	
GRZEJNIK HIGIENICZNY ZAWOROWY OCYNKOWANY ZASILANY OD DOŁU	
-GŁOŃNICA TERMOSTATYCZNA RAN 5115	
-ZESTAW PRZYLĄCZENIOWY COMO BLOC	
PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. ZASILANIE	
PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O. POWROT	
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY DRAŻNIKOWY	
ZAWÓR TERMOSTATYCZNY RAN-Z NASTAWA WSTĘPNA	
ZAWÓR ODCIĄGACZY RLV	

## OZNACZENIA:



Wz	Nazwa pomieszczenia	Przebieganie	Wz	Nazwa pomieszczenia	Przebieganie
2.2	Pomieszczenie łazienkowe	4,21	2.28	Higieniczny oddział	2,28
2.3	Hig. oddział	5,71	2.29	Higieniczny oddział	15,16
2.4	Higieniczny oddział	5,21	2.30	Higieniczny oddział	2,28
2.5	Higieniczny oddział	3,65	2.31	Higieniczny oddział	15,16
2.6	Higieniczny oddział	12,28	2.32	Higieniczny oddział	6,71
2.7	Higieniczny oddział	13,28	2.33	Higieniczny oddział	14,2
2.8	Higieniczny oddział	14,28	2.34	Higieniczny oddział	15,11
2.9	Higieniczny oddział	6,25	2.35	Higieniczny oddział	3,32
2.10	Higieniczny oddział	14,68	2.36	Higieniczny oddział	14,67
2.11	Higieniczny oddział	14,14	2.37	Higieniczny oddział	3,14
2.12	Higieniczny oddział	2,26	2.38	Higieniczny oddział	15,04
2.13	Higieniczny oddział	4,41	2.39	Higieniczny oddział	6,67
2.14	Higieniczny oddział	2,25	2.40	Higieniczny oddział	15,17
2.15	Higieniczny oddział	3,44	2.41	Higieniczny oddział	15,18
2.16	Higieniczny oddział	9,06	2.42	Higieniczny oddział	6,71
2.17	Higieniczny oddział	4,41	2.43	Higieniczny oddział	14,69
2.18	Higieniczny oddział	14,65	2.44	Higieniczny oddział	14,62
2.19	Higieniczny oddział	9,80	2.45	Higieniczny oddział	3,35
2.20	Higieniczny oddział	12,25	2.46	Higieniczny oddział	20,43
2.21	Higieniczny oddział	14,90	2.47	Higieniczny oddział	21,39
2.22	Higieniczny oddział	6,35	2.48	Higieniczny oddział	15,13
2.23	Higieniczny oddział	14,68	2.49	Higieniczny oddział	4,47
2.24	Higieniczny oddział	3,13	2.50	Higieniczny oddział	6,67
2.25	Higieniczny oddział	14,68	2.51	Higieniczny oddział	6,38
2.26	Higieniczny oddział	2,23	2.52	Higieniczny oddział	4,70
2.27	Higieniczny oddział	15,05	2.53	Higieniczny oddział	74,39

INWESTOR

COOPERNICUS Podmiot leczniczy sp. z o.o.  
w Gdańsku  
80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

**WAW**  
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY  
UL. CYGANKA 7 / 81-800 WŁOCŁAWEK  
e-mail: wozdmiernicki@wp.pl

PROJEKTANT

mry B&S  
Przemysław Trzasko, KUP0154F0C809

SPRAWDZĄCY

Marek Kosciński, KUP0148F0C808

OBIEKT

PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB  
WEWNĘTRZNYCH W SZPITALU ŚW.  
WOJCIECHA W GDANSKU  
Gdańsk ul. Jana Pawła II 50  
Działka nr 62  
budynki kategorii XI

Tytuł rysunku

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
ETAP 1

Nr rysunku

CO\_1

Data wydania

20.05.2016

BRANŻA

SANITARNA

SKALA

1:100

Nr strony

1