749 x 359

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Widok	Materiał	P[kW]	I[A]	U[V]	IP	Producent	Nr baz.	Szt.
1		Ramka kolor czerwony gn. wt. x2					ELSO (lub równoważny)	39	36
2		Gniazdo wt. IP44 pojedyńcze p/t kolor biały	0,20	16	230	44	ELSO (lub równoważny)	13	29
3		Zespół gniazd 4x230V kolor biały	0,80	16	230	20	ELSO (lub równoważny)	15	37
4		Zespół gniazd 4x230V kolor czerwony	0,80	16	230	20	ELSO (lub równoważny)	17	2
5		Zespół gniazd 2x230V kolor biały	0,40	16	230	20	ELSO (lub równoważny)	19	41
6		Zespół gniazd 2x230V kolor czerwony	0,40	16	230	20	ELSO (lub równoważny)	21	34
7		Zespół gniazd 2x230V	0,40	16	230	20	ELSO (lub równoważny)	22	4
8		Gniazdo pojedyńcze 230V kolor biały	0,20	16	230	20	ELSO (lub równoważny)	23	47
9		Gniazdo pojedyńcze 230V kolor niebieski	0,20	16	230	20	ELSO (lub równoważny)	26	30
10		Zestaw 2 gniazd ekwipotencjalizacyjnych					ELSO (lub równoważny)	27	31
11		Zestaw 4 gniazd ekwipotencjalizacyjnych					ELSO (lub równoważny)	28	5
12		Ramka kolor biały gn. wt. x2					ELSO (lub równoważny)	31	40
13		Ramka kolor biały gn. wt. x3					ELSO (lub równoważny)	32	18
14		Ramka kolor zielony gn. wt. x2					ELSO (lub równoważny)	35	1
15		Ramka kolor zielony gn. wt. x4					ELSO (lub równoważny)	37	1
16		Gniazdo wt. 230V kolor biały + gn. TV + gn. RJ45 kat.6a	0,20	16	230	20	ELSO (lub równoważny)	48	18
17		Wypust dla podłączenia odbiornika	0,20		230			50	7
18		Wypust trójfazowy dla podłączenia odbiornika	2,00		400			51	2
19	2×1	Puszka gniazda wtykowe natynkowe łupkiś, w puszce podwójnej, ryblaktenyzne, bryzgoszczelne 16A, U=250VAC	0,20	16	230	55	Legrand (lub równoważny)	57	1
20		Centrala wentylacyjna	5,00	13,95	230		Zgodnie z projektem branży sanitarnej	77	1
21		Wentylator kanałowy /urządzenie wentylacyjne	0,00	0,02	230		Zgodnie z projektem branży sanitarnej	78	15
22		Wyłącznik remontowy/serwisowy urządzenia wentylacyjnego (praca ciągła) 2-u biegunowy z przyczą (s w obudowie			16	690	65	Apator (lub równoważny)	79	1
23		Urządzenie klimatyzacyjne - jednostka wewnętrzna naścienna/VRV	0,01	0,04	230		Zgodnie z projektem branży wentylacyjnej	82	1
24		Urządzenie klimatyzacyjne - jednostka wewnętrzna naścienna/VRV	0,02	0,07	230		Zgodnie z projektem branży wentylacyjnej	83	2
25		Urządzenie klimatyzacyjne - jednostka wewnętrzna naścienna/VRV	0,01	0,02	230		Zgodnie z projektem branży wentylacyjnej	84	1



UWAGA: Należy doprowadzić zasilanie do jednostek zew. klimatyzatorów zlokalizowanych nad dachu:
– kabel NZXH–J3x4 – jednostka zew. pomieszczenia tech. 2.2,
– kabel NZXH–J5x4 – jednostka zew. VRF.
Na zewnątrz, na dachu kable prowadzić w rurze RL 32.
Należy umieścić trwałe opisy obwodów na gniazdach wtyczkowych, z których są one zasilane.
Należy umieścić trwałe opisy obwodów na kablach i przewodach.

SYMBOLE ELEMENTÓW INSTALACJI

rozdzielnica, tablica rozdzielcza	trasy przewodów instalacji siłowych
urządzenie elektryczne	trasy przewodów instalacji połączeń wyrównawczych
gniazdo wtykowe 230V 2P+N+PE gniazdo wtykowe 230V 2P+N+PE bryzgoszczelne	trasy przewodów instalacji uziemień
wypust dla instalacji siłowych	trasy przewodów instalacji odgromowych
ramka gniazd wtykowych, puszka podłogowa, kolumna lub panel	trasy przewodów instalacji pot. wyrównawczych głównych
klimatyzator– jednostka wewnętrzna naścienna	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA (POZIOM "2")

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)
2.2	Pomieszczenie techniczne	4,51	2.28	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,92
2.3	Hol wejściowy	57,74	2.29	Pokój lekarzy 2-osobowy	15,16
2.4	Pokój lekarzy wielofunkcyjny	52,31	2.30	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,89
2.5	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne lekarzy	3,65	2.31	Pokój lekarzy 2-osobowy	15,10
2.6	Pokój socjalny personelu	12,98	2.32	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	6,71
2.7	Kontrast odcinka pielęgnacyjnego II	137,56	2.33	Pokój lekarzy 2-osobowy	14,97
2.8	Pokój lekarzy 2-osobowy	14,28	2.34	Pokój lekarzy 2-osobowy	15,11
2.9	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	6,05	2.35	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,32
2.10	Pokój lekarzy 2-osobowy	14,66	2.36	Pokój lekarzy 2-osobowy	14,67
2.11	Pokój lekarzy 2-osobowy	14,74	2.37	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,14
2.12	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,96	2.38	Pokój lekarzy 2-osobowy	15,04
2.13	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu	4,81	2.39	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	6,87
2.14	Pomieszczenie dezynfekcji naczyń	2,25	2.40	Pokój lekarzy 2-osobowy	15,17
2.15	Brudownik	3,44	2.41	Pokój lekarzy 2-osobowy	15,18
2.16	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne NPS	9,06	2.42	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	6,71
2.17	Magazyn bielizny czystej	4,61	2.43	Pokój lekarzy 2-osobowy	14,99
2.18	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	14,06	2.44	Pokój lekarza dyżurującego	14,92
2.19	Punkt pielęgniarski	9,90	2.45	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,50
2.20	Pokój przygotowawczy pielęgniarski	12,28	2.46	Pokój pielęgniarki oddziałowej	20,43
2.21	Pokój lekarzy 4-osobowy podwyższonego dozoru medycznego	34,90	2.47	Sekretariat	21,39
2.22	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne NPS	6,35	2.48	Pokój ordynatora	15,33
2.23	Pokój lekarzy 2-osobowy	14,66	2.49	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	4,47
2.24	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,13	2.50	Magazynek czystły	6,61
2.25	Pokój lekarzy 2-osobowy	14,66	2.51	Aneks kuchenny	8,38
2.26	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,93	2.52	Pomieszczenie porządkowe oddziału	4,70
2.27	Pokój lekarzy 2-osobowy	15,05		ETAP I razem (powierzchnia netto)	740,99

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S	**WAW** BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	Obiekt	Przebudowa oddziału chorób wew. w szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku Gdańsk ul. Jana Pawła II 50, Działka nr 62, budynek kategorii XI	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka 1:100	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	Nr proj.
				Projektował		07.2016	182/Gd/99					
		Inwestor	COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.w Gdańsku 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6	Opracował					Format -	Tytuł rys.	Plan instalacji siłowej i gniazd wtykowych - poziom +2. Etap I.	Nr rys. EL2-004
				Sprawdził	mgr inż. A. Gwizdała	07.2016	63/Gd/2002					