poziom +2

pom.nr 2.8 | pom.nr 2.10 | pom.nr 2.11 | pom.nr 2.16 | pom.nr 2.19 | pom.nr 2.21 | pom.nr 2.23 | pom.nr 2.25 | pom.nr 2.27 | pom.nr 2.29 | pom.nr 2.31 | pom.nr 2.33 | pom.nr 2.34 | pom.nr 2.36 | pom.nr 2.38 | pom.nr 2.40 | pom.nr 2.41 | pom.nr 2.43 | pom.nr 2.56 | pom.nr 2.58

korytarz pom.nr 2.7 | korytarz pom.nr 2.3 | korytarz pom.nr 2.53

Stacja bazowa IP Dect | Stacja bazowa IP Dect | Stacja bazowa IP Dect

pom.nr 2.9 | pom.nr 2.12 | pom.nr 2.22 | pom.nr 2.24 | pom.nr 2.26 | pom.nr 2.28 | pom.nr 2.30 | pom.nr 2.32 | pom.nr 2.35 | pom.nr 2.37 | pom.nr 2.39 | pom.nr 2.42 | pom.nr 2.57 | pom.nr 2.59

K

J-Y(St)Y 2x2x0,8

pom.nr 2.60 | pom.nr 2.62 | pom.nr 2.63 | pom.nr 2.65 | pom.nr 2.66 | pom.nr 2.68 | pom.nr 2.69 | pom.nr 2.71 | pom.nr 2.73 | pom.nr 2.75 | pom.nr 2.77 | pom.nr 2.80 | pom.nr 2.82 | pom.nr 2.87 | pom.nr 2.91 | pom.nr 2.93

pom.nr 2.61 | pom.nr 2.64 | pom.nr 2.67 | pom.nr 2.70 | pom.nr 2.72 | pom.nr 2.74 | pom.nr 2.76 | pom.nr 2.78 | pom.nr 2.81 | pom.nr 2.92

K

J-Y(St)Y 2x2x0,8

Legenda:

- K — kasownik pielęgniarski
- moduł przyłóżkowy przyciskowy z manipulatorem ręcznym
- łącznik pociągowy
- kontroler pokojowy z lampką sygnalizacyjną
- lampka sygnalizacyjna
- głośnik z mikrofonem
- wyświetlacz pielęgniarski
- 12VDC / 230VAC — ZAS_. - zasilacz 24V/4,2A

2.2. Pomieszczenie techniczne

Szafa LPD

ZAS_SP1 12VDC 230VAC | ZAS_SP2 12VDC 230VAC

YDY2x1,5

Do budynkowej sieci LAN 1Gb FO 8J MM OM3

Switch PoE 24 portowy

3x S/FTP4x2x23AWG, kat.6

Panel krosowy 24 portowy

12x S/FTP4x2x23AWG, kat.6

System manager NISM2
Centralka systemu przywoławczego

Unite CM
Serwer komunikacji IP Dect

VoIP PBX IP305
Centrala komunikacyjna

Uwaga:

1. Pomieszczenia 2.9 - 2.43 dot. wykonawstwa etapu I.
2. Pomieszczenia 2.56 - 2.93 dot. wykonawstwa etapu II.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt	Przebudowa oddziału chorób wew. w szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku Gdańsk ul. Jana Pawła II 50, Działka nr 62, budynek katoprd III	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka -
		Projektował	Inż. T.Pobłocki	07.2016	182/Gd/99		
Inwestor	COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.w Gdańsku 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6	Opracował					Format -
		Sprawdził	mgr inż. A. Gwiazdała	07.2016	63/Gd/2002		

Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

Tytuł rys.: Schemat blokowy systemu przywoławczego.

Nr proj.

Nr rys.: EL1-006

900 x 395