

Uwaga:
Istniejącą instalację SSP opartą na centrali Cerberus Pro FC726-ZA rozbudować o projektowaną instalację wykorzystując wolną pętle nr 4 centrali nr 2.
Istniejącą instalację DSO opartą na centrali Bosch rozbudować o projektowaną instalację wykorzystując wolny wzmacniacz nr 4.
Wszystkie instalacje należy wykonać tak, aby działały niezależnie od tego, kiedy zostanie zrealizowany drugi etap. Wykonawca zobowiązuje się zachować rezerwowe pętle kablowe pod rozbudowę etapu drugiego.
Należy umieścić trwałe opisy obwodów na kablach i przewodach.

CSP	centrala sygnalizacji pożarowej
DSO	centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego
	czujki systemu SSP
	głośniki systemu DSO

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 2 PIĘTRA (POZIOM "2"):

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia (m²)
2.2	Pomieszczenia techniczne	4,31	2.28	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,92
2.3	Hol wejściowy	57,74	2.29	Pokój lóżkowy 2-osobowy	15,16
2.4	Pokój lekarzy wielofunkcyjny	52,31	2.30	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,89
2.5	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne lekarzy	3,65	2.31	Pokój lóżkowy 2-osobowy	15,10
2.6	Pokój śniadań personelu	12,98	2.32	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	6,71
2.7	Korytarz odcinka pielęgnacyjnego II	137,56	2.33	Pokój lóżkowy 2-osobowy	14,97
2.8	Pokój lóżkowy 2-osobowy	14,28	2.34	Pokój lóżkowy 2-osobowy	15,11
2.9	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	6,05	2.35	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,32
2.10	Pokój lóżkowy 2-osobowy	14,66	2.36	Pokój lóżkowy 2-osobowy	14,67
2.11	Pokój lóżkowy 2-osobowy	14,74	2.37	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,14
2.12	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,96	2.38	Pokój lóżkowy 2-osobowy	15,04
2.13	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne personelu	4,81	2.39	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	6,87
2.14	Pomieszczenie dezynfekcji naczyń	2,25	2.40	Pokój lóżkowy 2-osobowy	15,17
2.15	Brudownik	3,44	2.41	Pokój lóżkowy 2-osobowy	15,18
2.16	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne NPS	9,06	2.42	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	6,71
2.17	Magazyn bielizny czystej	4,61	2.43	Pokój lóżkowy 2-osobowy	14,99
2.18	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	14,06	2.44	Pokój lekarza dyżurującego	14,92
2.19	Punkt pielęgniarski	9,90	2.45	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,50
2.20	Pokój przygotowawczy pielęgniarski	12,26	2.46	Pokój pielęgniarki oddziałowej	20,43
2.21	Pokój lóżkowy 4-osobowy podwyższonego dozoru medycznego	34,90	2.47	Sekretariat	21,39
2.22	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne NPS	6,35	2.48	Pokój ordynatora	15,33
2.23	Pokój lóżkowy 2-osobowy	14,66	2.49	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	4,47
2.24	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,13	2.50	Magazynek czysty	6,61
2.25	Pokój lóżkowy 2-osobowy	14,66	2.51	Aneks kuchenny	8,38
2.26	Pomieszczenie higieniczno-sanitarne	2,93	2.52	Pomieszczenie porządkowe oddziału	4,70
2.27	Pokój lóżkowy 2-osobowy	15,05		ETAP I razem (powierzchnia netto):	740,99

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Widok	Materiał	Producent	Nr baz.	Szt.
1		Moduł 1wej/1wy.(obciążalność wyjścia przekaźnikowego 2A/22VAC, 2A/30VDC)	Siemens (lub równoważny)	4	1
2		Moduł 4wej/4wy.(obciążalność wyjść przekaźnikowy ch 4A/250VAC, 4A/90VDC)	Siemens (lub równoważny)	5	5
3		OH720 - samoadresowalna, wielodetektorowa czujka pożarowa, optyczna, 12-33VDC, -10 - +50°C, IP40	Siemens (lub równoważny)	12	36
4		OH720 - samoadresowalna, wielodetektorowa czujka pożarowa z zewsy gnalizatorem zadzialania, optyczna, 12-33VDC, -10 - +50°C, IP40	Siemens (lub równoważny)	13	7
5		Ręczny ostrzegacz pożarowy , adresowalny , 12-33VDC, -25 - +70°C	Siemens (lub równoważny)	22	5
6		Głośnik sufitowy 6W BS. certyfikat EN 54-24, IP32, zintegrowana okrągła osłona metalowa, pierścień montażowy z trzema sprężynowymi uchwytami sufitowymi i oczkowaniem magnetowym głośnika, kolor biały RAL 9010	Bosch (lub równoważny)	26	15

644 x 359

WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK	Obiekt	Przebudowa oddziału chorób wew. w szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku Gdańsk ul. Jana Pawła II 50, Działka nr 62, budynek kategorii XI	FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	Podziałka 1:100	Opracowanie	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	Nr proj.
	Inwestor	COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o.w Gdańsku 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6	Projektował	inż. T.Pobłocki	07.2016	182/Gd/99		Format -	Tytuł rys.	Plan instalacji SSP i DSO - poziom +2. Etap I.	Nr rys. EL2-006
			Opracował								
			Sprawdził	mgr inż. A. Gwizdała	07.2016	63/Gd/2002					