

Gdańsk, dnia 02 grudnia 2019 r.

D10.251.80.F.2019

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w celu montażu MRI MAGNETOM Sola w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku”.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy w zakresie przetargu jest transport, rozładunek, i wstawienie do środka urządzenia rezonansu magnetycznego?

Odpowiedź:

W zakresie Dostawcy MRI jest transport, rozładunek i wstawienie do środka rezonansu magnetycznego. Wykonawca ma w zakresie przygotowanie drogi transportu zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie 2

Czy jest pozwolenie na budowę tej inwestycji? Jeżeli tak to prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje w załączeniu skan pozwolenia na budowę.

Pytanie 3


Opisu Przedmiotu Zamówienia - co to znaczy "Poręczce mają być zamontowane na wszystkich ciągach komunikacyjnych i ewakuacyjnych"? Czy to dotyczy całego korytarza szpitalnego, czy tylko części. Jaki jest zakres wykonania tych poręczycy?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla punkt P.4 oraz koryguje zapis pkt. P. 41 i P.42 OPZ zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zatwierdzam

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządziła Sekretarz komisji – Magdalena Fuławka