

Gdańsk, dnia 10 luty 2020 r.

D10.251.9.F.2020

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**Zmiana do treści SIWZ oraz
przesunięcie terminu składania ofert**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „ Dostawę i montaż wyposażenia meblowego Oddziału Laryngologii Copernicus PL Sp. z o.o.”.

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Zamawiający w opisie technicznym zawarł zapis dotyczący korpusów mebli: „Wszystkie krawędzie oklejone doklejkami. Krawędzie frontowe doklejki PCV 2 mm, pozostałe doklejki cienkie np. typu standotron. Doklejki w kolorze płyty melaminowanej”.

Czy mamy przez to rozumieć, że Zamawiający wymaga, aby wszystkie krawędzie mebli zostały oklejone obrzeżem meblowym, również te niewidoczne, takie jak tyły i boki półek, elementy korpusu.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem technicznym umieszczonym w załączniku nr 1 A projekt wyposażenia w ww. postępowaniu, Zamawiający wymaga, aby korpusy wyposażenia meblowego były wykonane z płyty melaminowanej 18 mm w klasie higieniczności E1. Konstrukcja korpusów wieńcowa, klejona w oparciu o elementy łączące niewidoczne (np. złącza kołkowe). W szafach o wysokości powyżej 1000 mm jedna półka konstrukcyjna, mocowana nierozłącznie do boków w połowie wysokości. **Wszystkie krawędzie oklejone doklejkami.** Krawędzie frontowe doklejki PCV 2 mm, pozostałe doklejki cienkie np. typu standotron. Doklejki w kolorze płyty melaminowanej.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.02.2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 11:00.

Zatwierdzam
Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski
WICEPREZES
ds. ekonomicznych
Piotr Wróblewski

Sporządziła Sekretarz komisji – Magdalena Fuławka